



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ**

**БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 3**

ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ Г. МАХАЧКАЛА

367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 «а». Телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58

367027, г. Махачкала, УЛ. Сепараторная, д. 7. Телефон: Факс:

Сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

Предписание № 169/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 25»
Директору Бакуновой Асват Курбановне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 169 от 9 июля 2019 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора по Кировскому району г. Махачкала по пожарному надзору Супьянова М.С., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 12 июля 2019 г. по 12 июля 2019 г. проведена внеплановая / выездная проверка Дознавателем ОНД и ПР №3 по Кировскому району г. Махачкала Аджиевым Р.А., на территории, в здании (-ях) и помещении(-ях) объекта защиты: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25», расположенном (-ых) по адресу: г.Махачкала, с. Красноармейск, ул. Куйбышева 5б, совместно с директором Бакуновой А.К.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприятия	Перечень выявленных нарушений, места их выявления	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Заключить договор на обслуживание имеющихся систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре	Правила противопожарного режима в РФ п. 63	05.05.2020	
2	В первом учебном корпусе здания, на путях эвакуации не применять конструкции с неизвестными характеристиками. Представить Техническую документацию на строительные материалы конструкции пола, в которой отражается информация о показателях пожарной опасности, для определения соответствия ее степени огнестойкости	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4, 87 (табл. 21, 22), 88 п. 19, 134; СП 1.13130 2009 п.4.3.2.	05.05.2020	
3	В здании во втором учебном корпусе, на путях эвакуации не применять конструкции с неизвестными харак-	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях по-	05.05.2020	

	теристиками. Представить Техническую документацию на строительные материалы конструкции пола, в которой отражается информация о показателях пожарной опасности, для определения соответствия ее степени огнестойкости	жарной безопасности" ст. 4, 87 (табл. 21, 22), 88 п. 19, 134; СП .1.13130 2009 п.4.3.2.		
4	В здании школы во втором учебном корпусе, устройство выходов на чердак из лестничных клеток через люки применяется с нарушениями требований пожарной безопасности (допускается только противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6 x 0,8 м). Не допускать	СНиП 21.01.97* п. 8.4.	05.05.2020	
5	В столовой, дверной проем, ведущий к кухне привести в соответствии с требованиями пожарной безопасности	СНиП 21-01-97* п. 6.16	05.05.2020	
6	Во втором учебном корпусе высота и ширина горизонтальных участков путей эвакуации (в дверных проемах) в коридорах привести в соответствии с нормативными требованиями пожарной безопасности	СНиП 21-01-97* п. 6.27	05.05.2020	
7	На территории здания школы (для учащихся старших классов) установить источники противопожарного водоснабжения(гидрант, водоем)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 62; 127; СП 8.13130.2009 п. 8.6	05.05.2020	
8	На территории здания школы (для учащихся младших классов) установить источники противопожарного водоснабжения(гидрант, водоем)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 62; 127; СП 8.13130.2009 п. 8.6	05.05.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несет:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

